


KLASYFIKACJA WŁAŚCIWOŚCI MLTB-1541-2014



dla kontrolnych badań ZKP (FPC) zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010
Załącznik do raportów z badań.

Zleceniodawca: **P.P.H.U. "REDAN" Renata Daniłowicz**
ul. Młyńska 11a, 78-320 Połczyn-Zdrój

Wyrób: okno dwuskrzydłowe wykonane z kształtowników PVC systemu

WITAL 70

Wyniki badań zawarte są w raportach z badań zarejestrowanych w zleceniu pod nr:
MLTB-1541-2014



Metody badawcze:

Przepuszczalność powietrza
PN-EN 1026



Wodoszczelność
PN-EN 1027



Odporność na obciążenie
wiatrem
PN-EN 12211



Nośność urządzeń
zabezpieczających
PN-EN 14609

Normy Klasyfikacyjne:	PN-EN 12207:2001	PN-EN 12208:2001	PN-EN 12210:2001	Wartość progowa
<p>Typ wyrobu (B x H mm)</p> <p>1466 x 1435</p>	4	8A	C4	350 N

Uwagi: okucia obwiedniowe: Maco Multi-Trend

Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.

Kierownik laboratorium *Adam Mścichowski*

02-12-2014, Połczyn-Zdrój

Termin badania kontrolnego w ramach FPC (ZKP): 02-12-2015

Zgodnie z PN-EN 14351-1+A1:2010 pkt. 7.5 Stały nadzór i akceptacja FPC (ZKP) producent powinien wykonywać ocenę ZKP wraz z badaniami bieżącymi i badaniem kontrolnym gotowego wyrobu. Wykonywane kontrole zgodnie z planem badań potwierdzają te same właściwości dla produkowanych wyrobów co wyroby poddane badaniom wstępnym typu (ITT).

MOBILNE
Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o.
58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2
tel. + 48 74 840 14 63, fax + 48 74 661 41 40
NIP 8862668350, Regon. 020573602
KRS 0000461727



Mobilne Laboratorium Techniki
Budowlanej Sp. z o.o.
NIP PL 8862668350
REGON 020573602
KRS 0000461727

58-300 Wałbrzych, ul. Jana Kasprowicza 21 lok. 2
tel.: +48 74 840 14 63, fax: + 48 74 661 41 40
<http://www.badaniaokien.pl>
e-mail: biuro@badaniaokien.pl

Laboratorium badawcze
akredytowane przez PCA
Nr AB 1054