



**CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**

im. Józefa Tuliszkowskiego

**SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION**

POLSKA

05-420 Józefów k/Otwocka, ul. Nadwiślańska 213

Egz. Nr **1** dla **Zleceniodawca**

ORZECZENIE NR 002 / BC /*** 09**

WYRÓB

Profile systemu „Wital” grubości 60 + 80 mm TYP |
do produkcji okien i drzwi balkonowych
z kształowników z nieplastifikowanego PVC

PRODUCENT

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WITAL”
Zakład Produkcji Profili PCW
ul. Strefowa 7
19-500 Goldap

DYSTRYBUTOR
LUB DOSTAWCA

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WITAL”
Zakład Produkcji Profili PCW
ul. Strefowa 7
19-500 Goldap

OGÓLNE
DANE
TECHNICZNE

Wielokomorowe profile do produkcji okien i drzwi balkonowych,
o grubości od 60 do 80 mm, wykonane z kształowników
z nieplastifikowanego PVC o gęstości 1,44 g/cm³ i domieszkach:
kreda, stabilizatory, biel tytanowa, modyfikatory udarności

BADANE
PARAMETRY
LUB CECHY

Określenie wskaźnika zapalności „i” oraz wskaźnika spalania „c”
wg PN-B-02874:1996+Az-1:1999

*) kolejny numer orzeczenia wydanego w danym roku

***) symbol Zakładu CNBOP

***) dwie ostatnie cyfry roku, w którym wydano orzeczenie

**Wyniki badań
i ich interpretacja**

$i_{sr} = 0,34$ $C_{sr} = 0,07$

materiał trudno zapalny

wg PN-B-02874:1996+Az-1:1999, załącznik A

PODSTAWA WYDANIA ORZECZENIA

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „WITAL” Zakład Produkcji Profili PCW, ul. Strefowa 7

(nazwa, adres, numer i data pisma wnioskodawcy)

19-500 Gołdap, Pismo z dnia 26.01.2009 r

Sprawozdanie z badań nr 3139/BM/06 z dnia 14.11.2006 r. oraz 4400/BC/09 z dnia 20.04.2009 r.

(numer i data opracowania sprawozdania z badania)

DOKUMENTACJA IDENTYFIKUJĄCA WYRÓB:

UWAGI:


1. Badanie wykonano zgodnie z PN-B-02874:1996+Az-1:1999
2. Orzeczenie funkcjonuje łącznie ze sprawozdani z badań nr 3139/BM/06 oraz 4400/BC/09
3. Badania wykonało laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji Nr AB 060 w zakresie badań stopnia palności okładzin, wykładzin ściennych i sufitowych oraz elementów wykończenia wnętrz.
4. Innych uwag brak

Niniejsze orzeczenie traci ważność w przypadku zmiany:

- konstrukcji lub technologii wytwarzania wyrobu,
- dokumentów odniesienia, na podstawie których przeprowadzono badania i sklasyfikowano wyrób.

Niniejsze orzeczenie nie zwalnia od obowiązku uzyskania od kompetentnego organu zezwolenia na wytwarzanie i stosowanie (dystrybucję) ocenianego wyrobu.

**KIEROWNIK
ZAKŁADU**
Kierownik Zespołu Laboratoriów BC


ml. bryg. mgr Bożenna Porycka



DYREKTOR
p.o. DYREKTORA CENTRUM
NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ


ml. bryg. mgr Dariusz Wróblewski

Józefów, dnia 21 kwietnia 2009 r.