



CNBOP

**CENTRUM
NAUKOWO - BADAWCZE
OCHRONY
PRZECIWPÓŻAROWEJ**
im. Józefa Tuliszkowskiego

05 - 420 Józefów koło Otwocka
ulica Nadwiślańska 213

Egz. Nr2..... dla Zleceniodawcy.....

ORZECZENIE Nr*...031.../**...BM/***.05....

WYRÓB

**Profil okiennie drzwiowy o głębokości
budowlanej 70mm z kształtowników
z nieplastyfikowanego PVC systemów
KBE z współwytłaczanymi uszczelkami.**

TYP

PRODUCENT

**Profine GmbH, KBE Fenstersysteme,
Werk Berlin**

DYSTRYBUTOR
LUB DOSTAWCA

**Profine Polska Sp. z o.o.
ul. Transportowca 7, 88-100 Inowrocław**

OGÓLNE
DANE
TECHNICZNE

**Skład surowcowy: polichlorek winylu
lub elastomer termoplastyczny w przypadku
uszczeliek, stabilizatory wapniowo-cynkowe,
związki tytanu, dodatki.**

BADANE
PARAMETRY
LUB CECHY

**Określenie wskaźnika zapalności „i” oraz wskaźnika spalania „c”
wg PN-B-02874:1996**

*) kolejny numer orzeczenia wydanego w danym roku

**) symbol Zakładu CNBOP

***) dwie ostatnie cyfry roku, w którym wydano orzeczenie

**Wyniki badań
i ich interpretacja**

i śr. = 0,00 c śr. = 0,00

materiał niezapalny

wg PN-B-02874:1996

PODSTAWA WYDANIA ORZECZENIA :

Profine.Polska.Sp.z.o.o., ul. Transportowca 7, 88-100 Inowrocław.....
(nazwa, adres, numer i data pisma wnioskodawcy)

pismo z dnia 05.05.2005 r. Sprawozdanie z badań nr 2444/BM/2005 z dnia 25.05.2005 r.

Badania wykonało laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.....
(numer i data opracowania sprawozdania z badania)

- certyfikat akredytacji Nr AB.60 w zakresie badań okładzin, wykładzin ściennych i sufitowych oraz elementów wykończenia wnętrz.

DOKUMENTACJA IDENTYFIKUJĄCA WYRÓB:

Charakterystyka techniczna zamieszczona w piśmie zlecającym.

U W A G I :

1. Badanie wykonano zgodnie z PN-B-02874:1996.
2. Orzeczenie funkcjonuje łącznie ze sprawozdaniem z badań nr 2444/BM/2005.
3. Innych uwag brak.

Niniejsze orzeczenie może ulec zmianie lub unieważnieniu po przedstawieniu dowodów uzasadniających potrzebę wprowadzenia poprawek lub unieważnienia orzeczenia. Niniejsze orzeczenie traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w konstrukcji lub technologii wytwarzania wyrobu.

Niniejsze orzeczenie nie zwalnia od obowiązku uzyskania od kompetentnego organu zezwolenia na wytwarzanie i stosowanie (dystrybucję) ocenianego wyrobu.

KIEROWNIK
PRACOWNI

Z upoważnienia Dyrektora
Centrum Naukowo-Badawczego
Ochrony Przeciwpożarowej

Malowski
kpt. mgr inż. Daniel Małozieć
starszy specjalista
Zakład Laboratorium BM

KIEROWNIK
ZAKŁADU

DYREKTOR
Z-ca Dyrektora
ds. naukowo-badawczych
Wroblewski
st. kpt. dr inż. Dariusz Wróblewski

25 maja 2005 r.

Józefów, dnia