Jednostka Notyfikowana Nr 2310
„CERTBUD" Sp. z o.o.
ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa

AC 158

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W5491

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. (Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Okno oddymiające GEZE na systemie ALUPROF

Zamierzone zastosowanie: klapa dymowa do kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła
Zakres wyrobów objętych certyfikatem zamieszczono w załączniku nr 3241/K/1 wyd. 1 stanowiącą integralną część certyfikatu.

wprowadzone do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

PPHU REDAN Renata Daniłowicz
ul. Młyńska 11A, 78-320 Połczyn Zdrój

i produkowane w zakładzie produkcyjnym:

PPHU REDAN Renata Daniłowicz
ul. Młyńska 11A, 78-320 Połczyn Zdrój

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone
w załączniku ZA normy (norm):

EN 12101-2:2003

w ramach systemu 1, w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane oraz, że producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania

stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu **17 kwietnia 2026 r.** i pozostaje ważny, dopóki zharmonizowana norma, metody oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą wyroby.

CERTBUD Sp. z o.o. ZAKŁAD CERTYFIKACJI CERTBUD

Prezes
„CERTBUD" Sp. z o.o.
Barbara JAŚPIŃSKA

Warszawa, 17 kwietnia 2026 r.

Jednostka Notyfikowana Nr 2310
„CERTBUD" Sp. z o.o.
ul. Mokotowska 46 lok. 8, 00-543 Warszawa

AC 158

Certyfikat stałości właściwości użytkowych 2310-CPR-W5491

Okno oddymiające GEZE na systemie ALUPROF

Właściwości użytkowe	Wymagania normy EN 12101-2:2003	Poziom i/lub klasa
Nominalne warunki aktywacji/czułość		
- urządzenia wyzwalające	4.1	spełnia
- mechanizm otwierający	4.2	spełnia
Zwłoka odpowiedzi (czas odpowiedzi)	7.1.2	≤60 s
Niezawodność działania:		
- klasyfikacja niezawodności	7.1	Re1000[2)]
- obciążenie wiatrem	7.4	WL1000[3)]
Skuteczność odprowadzania dymu/gorącego gazu	6	NPD[1)]
Powierzchnia czynna klapy dymowej	6	Aa: od 0,025 m^2 do 3,79 m^2 [4)]
Parametry użytkowe w warunkach pożarowych	7.5	B300
Odporność ogniowa – stabilność mechaniczna	7.5	NPD[1)]
Zdolność do otwarcia w warunkach atmosferycznych		
- obciążenie śniegiem	7.2	SL60 [5)]
- niska temperatura otoczenia	7.3	T(-05)SL [6)]
Reakcja na ogień	7.5.2.1	NPD[1)]

[1)] *wartość użytkowa nieokreślona*
[2)] *z dwufunkcyjną wentylacją*
[3)] *wyższe wartości zostały sklasyfikowane w punkcie 2.2.6 załącznika nr 3241/K/1, wyd. 1*
[4)] *konkretna wartość powierzchni czynnej Aa [m^2] została opisana w punkcie 2.2.2 załącznika nr 3241/K/1, wyd. 1*
[5)] *wyższe wartości zostały sklasyfikowane w punkcie 2.2.4 załącznika nr 3241/K/1, wyd. 1*
[6)] *wyższe wartości zostały sklasyfikowane w punkcie 2.2.5 załącznika nr 3241/K/1, wyd. 1*

Prezes
„CERTBUD" Sp. z o.o.
Barbara JAŚPIŃSKA

CERTBUD Sp. z o.o. ZAKŁAD CERTYFIKACJI CERTBUD

Warszawa, 17 kwietnia 2026 r.